

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или  
капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  
ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга**

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги составляется данный акт:  
**197375, Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр. дом 3, лит. А**

Сведения об Объекте:

**1** отдельно стоящее здание **2** этажа, **2633,80 кв.м.**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **7757,00 кв.м.**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
**оперативное управление;**

Форма собственности: **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,  
муниципальная): **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского  
района Санкт-Петербурга; 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.83**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **образование**

Наименование предоставляемых услуг: **реализация образовательной программы  
дошкольного образования, реализация образовательной программы дошкольного  
образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями  
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), реализация дополнительных  
общеразвивающих программ, присмотр и уход за детьми.**

Плановая мощность: **190 чел.**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к  
месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети;**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного  
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **дети-инвалиды общего  
заболевания, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха;**

**Инвалиды категории К,О,У рассматриваются только для посещения.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Заведующий ГБДОУ д/с № 25 Поварова Любовь Рэмовна, с одной стороны,  
и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация  
инвалидов, ветеранов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович,  
действующий на основании доверенности № 18/06-4 от 14 июня 2017**

**с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:**

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*  
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**  
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**  
поручни: **да**, на внутреннем лестничном марше вестибюля- **частично соответствуют О,С,Г,У**  
пандусы, роллопандусы: **да**, внешний пандус **частично соответствует К**, внутренний пандус вестибюля **частично соответствует К**  
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**  
мобильные лестничные подъемники: **нет**  
раздвижные двери: **нет**  
доступные входные группы: **да**, **частично соответствует К,О,С** соответствует **Г,У**  
кнопка вызова: **да**, **соответствует К,О,С,Г,У**  
доступные санитарно-гигиенические помещения: **да**, **частично соответствует Г,У**, **не соответствует К,О,С**  
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: **да**, **частично соответствует К,О**, **соответствует С,Г,У**  
надлежащее размещение оборудования и носителей информации: **нет**  
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да**, **соответствуют С** **кнопка вызова**  
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**  
наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения до его реконструкции или капитального ремонта, объект не предоставляет услуг для инвалидов категории К,О,У, инвалиды категории К,О,У рассматриваются только в качестве посетителей.

Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам категории К,О,У по адресу: ГБДОУ №45 Санкт-Петербург, ул. Королёва, д.24, корпус 2

Т. +7(812)303-35-44

Сайт: <http://45dsprspb.rsou.ru/>

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197375, Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр. дом 3, лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1	К,О,С,Г,У	Территория прилегающая к объекту огорожена. Достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Перед входом на территорию расположена входная калитка, рядом с калиткой установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного тактильного знака «Инвалид», пиктограмма с дублированием информации азбукой Брайля на контрастном фоне. Пути перемещения к главному входу доступны.	Приказ № 17 от 17.01.2017
1.2	К,О,С,Г,У	<b>Приказом от 08.02.2016 г. № 27</b> назначены сотрудники учреждения: документовед Иванов А.Е, зав.хозяйством Ломоносова Е.Г, специалист по охране труда Панова М.В., старший воспитатель Чернова Л.Л., старший воспитатель Иост Т.А. для сопровождения МГН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 09.01.2017 г.) провела спец.по О.Т. Панова М.В.	
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1	К	Перед входом установлен стационарный пандус. Частично доступный	

2.2	К,О,С,Г,У	Крыльцо на входном узле частично доступно. Рядом с входной дверью установлен информационный знак на контрастном фоне указывающий направление движения. Перед входной дверью установлено нескользящее покрытие. Ширина дверных проемов достаточна для проезда и маневрирования на кресле-коляске.	
2.3	С	Лестничный марш не адаптирован для инвалидов по зрению.	
2.4	К,О,С,Г,У	В тамбуре, на полу, установлен ковёр имеет противоскользкое покрытие. Помощь до места предоставления услуги по требованию, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) Преодоление пандуса, лестничного подъёма, на входной зоне и сопровождение инвалидов и МГН, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 17 от 17.01.2017
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К	В вестибюле установлен стационарный пандус. Частично доступный	
3.2	О,С,Г,У	Внутренний лестничный марш вестибюля имеет опорные поручни для детей. Внутренний лестничный марш между этажами имеет контрастную маркировку краёв нижней и верхней ступеней. Имеет контрастную маркировку окончания перил.	
3.3	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы достаточны для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников (по требованию)	
3.4	К,О,С,Г,У	Установлены информационные знаки на контрастном фоне указывающие направление движения. Тотально слепым требуется сопровождение. Установлен световой маяк выход из помещения.	
3.5	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 17 от 17.01.2017
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	С,Г	Предоставление услуг для инвалидов организовано на всех этажах здания.	
4.2	К,О,С,Г,У	Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже здания.	
4.3	К,О,С,Г,У	Аудитория для приёма инвалидов и МГН находится на первом этаже	
4.4	К,О,С,Г,У	Эвакуационный выход находится на первом этаже.	
4.5	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении	Приказ

		предоставляется см. пункт 1.2	№ 17 от 17.01.2017
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение находится на первом этаже. Перед сан. узлом размещен информационно указатель сан. узел на контрастном фоне.	
5.2	К	Санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов на коляске недоступно	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. п.1.2	Приказ № 17 от 17.01.2017
6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте.  <a href="http://25-sad.ru/">http:// 25-sad.ru /</a></p> <p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-контактная информация;</li> <li>-информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема);</li> <li>-информация о предоставляемых услугах;</li> <li>-порядок предоставления услуг инвалидам;</li> <li>-условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов;</li> <li>- версия сайта для слабовидящих граждан</li> <li>- информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указать наличия / отсутствия санузла для инвалидов.</li> </ul> <p>Указан альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресам:  Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам категории К,О,У по адресу:  ГБДОУ №45 Санкт-Петербург, ул.Королёва, д.24, корпус 2  Т.+7(812)303-35-44  Сайт: <a href="http://45dsprspb.rsou.ru/">http://45dsprspb.rsou.ru/</a></p>	
6.3	К,О,С,Г,У	Ответственный за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения Бондарева С.Н.	Приказ № 174/1 от 05.05.2016
7		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения к ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга от ближайшей остановки пассажирского транспорта 320 м.(на Земском переулке),200м (на ул.Вербная) Ближайшая остановка к к ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга: улица Вербная, Автобус: №182, №40, №134	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет.	

## V. Рекомендации

1. Подготовить письмо в администрацию по оборудованию парковочного места у прилегающей территории объекта Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр. дом 3, лит. А для инвалидов в соответствии СП 59.13330.2016
2. Адаптировать лестничный марш для инвалидов на входном узле в соответствии с СП 59.13330.2016
3. Оборудовать сан.узел в соответствии с СП 59.13330.2016
4. Установить пиктограммы, тактильные знаки, нанести тактильную разметку перед дверными проёмами ,лестничными маршами в соответствии с СП 59.13330.2016.

Подпись руководителя Объекта  
или доверенного лица



Поварова Л.Р.

М.П.

Подпись руководителя общественного  
объединения инвалидов  
или доверенного лица



Лебедев В.А.