



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199178  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [nw@szap.gosnadzor.ru](mailto:nw@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Санкт-Петербург

« 31 » января 2020 г.  
11 час. 00 мин.

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
№ 07-481-158/ПР-9**

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора от 23.01.2020 № 07-481/Рк.

Лица, проводившие проверку: главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору за электроустановками потребителей Северо-Западного управления Ростехнадзора Лаппо Максим Васильевич.

Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга).

При проведении проверки присутствовали: заведующий ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга Поварова Любовь Рэмовна, заместитель заведующего по АХР ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга Чернявская Зинаида Александровна.

Дата, время, место проведения проверки: с 11 час. 00 мин. 28.01.2020 по 11 час. 00 мин. 31.01.2020 по адресу: 197375, Санкт-Петербург, пр-т Новоколомяжский, д. 3, лит. А.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 31.01.2020 № 07-481-428/А-19.

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается устранить выявленные нарушения обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	<b>Состав и ведение технической и оперативной документации не соответствует требованиями ПТЭЭП и ПОТ ЭЭ:</b>	<b>ПТЭЭП, п. 1.2.6</b>	<b>30.04.2020</b>
1.1.	Отсутствует долгосрочный план технического перевооружения и реконструкции электроустановок.	ПТЭЭП, п. 1.6.4	30.04.2020
1.2.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП, п. 2.7.15	30.04.2020
1.3.	Не ведется оперативный журнал.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6, 1.8.9	30.04.2020
1.4.	Не ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП, п. 1.8.9, ПОТ ЭЭ, п.п. 6.6, 7.5, Приложение № 8	30.04.2020
1.5.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, ИПИСЗ п. 1.4.2, Приложение 2	30.04.2020
2.	<b>Не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭЭП.</b>	<b>ПТЭЭП, п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1</b>	<b>30.04.2020</b>
2.1.	На части электроустановок плановые профилактические работы не проводятся, что подтверждается результатами выборочного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1	30.04.2020
3.	<b>Не обеспечено проведение осмотров электрооборудования и соблюдение установленной периодичности проведения осмотров в соответствии с требованиями ПТЭЭП:</b>	<b>ПТЭЭП, п.п. 1.2.1, 1.2.6</b>	<b>30.04.2020</b>

3.1.	Не проводятся осмотры распределительных устройств, щитов и сборок.	ПТЭЭП, п. 2.2.39	30.04.2020
3.2.	Не проводятся осмотры видимой части заземляющих устройств.	ПТЭЭП, п. 2.7.9	30.04.2020
4.	<b>Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов Потребителя, прошедших проверку знаний и имеющих соответствующую группу по электробезопасности:</b>	<b>ПТЭЭП, п.п. 1.2.3, 1.2.7</b>	<b>30.04.2020</b>
4.1.	Заместитель ответственного за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.7, 1.4.5, 1.4.20	30.04.2020
5.	<b>Не организовано безопасное проведение работ в электроустановках:</b>	<b>ПТЭЭП, п. 1.2.6; ПОТ ЭЭ, п. 5.1</b>	<b>30.04.2020</b>
5.1.	Не производится оформление проводимых работ в электроустановках нарядами-допусками или распоряжениями.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, ПОТ ЭЭ, п. 5.1	30.04.2020
6.	<b>Не проводятся инструктажи и допуск к работе командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках Потребителя.</b>	<b>ПТЭЭП, п. 1.2.6; ПОТ ЭЭ, п.п. 46.1, 46.4, 46.6</b>	<b>30.04.2020</b>
7.	<b>Имеются электроустановки в технически неисправном состоянии, не обеспечивающем безопасные условия труда:</b>	<b>ПТЭЭП, п. 1.2.6; ПОТ ЭЭ, п. 1.3</b>	<b>30.04.2020</b>
7.1.	Прокладка кабелей щита бЩР выполнена без исключения возникновения в них опасных механических напряжений и повреждений: в местах выхода, а также прохода в щит не предотвращена деформация оболочек.	ПУЭ, п. 2.3.15	30.04.2020
7.2.	Исполнение штепсельной розетки в помещении моечной группы «Умка» не соответствует условиям окружающей среды: степень защиты от внешних воздействий должна быть не менее IP44	ПУЭ, п. 1.1.20	30.04.2020

